

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Nº SEDIL110101-CE
CERTIFICATE OF COMPLIANCE Nr. SEDIL110101-CE

Datos de solicitante / Applicant's Data

Nombre/Name: **D. Antonio Fernández Rodríguez**

Empresa/Company: **SEDILEC, S.L.**

Dirección/Address: **Avenida de Alcalá, 18 – Nave 11. 28160 Talamanca de Jarama (Madrid – España)**

Datos del producto conforme a normas / Product data according to standards

Fabricante/Manufacturer

Marca/Brand

Modelos/Models

SEDILEC, S.L.

SEDILEC

S-106-B

Descripción funcional/Functional description: **Lámpara módulo LED con convertidor electrónico incorporado para alumbrado público. Clase II. IP20.** / LED module-lamp with built in electronic converter for road and street lighting. Class II. IP 20.

Directiva aplicada y Normas utilizadas/Directive applied and standards used

2004/108/CE	EN 55015:2006 + A1:2007 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:2008 EN 61547:1995 + A1:2000
2006/95/CE	EN 60968:1990 + A1:1993 + A2:1999 EN 62031:2008 (Apos. 13, 15, 16, 17, 19)

Este certificado está avalado por los informes de ensayo nº **ICEM_SEDIL110101 y LSAE_SEDIL110101**, emitidos por los laboratorios **ICEM y LSAE**, acreditados por ENAC para los ensayos indicados en los certificados nº **190/LE1113 y 190/LE1114**. / This certificate is guaranteed by test reports Nr. **ICEM_SEDIL110101 and LSAE_SEDIL110101** issued by ENAC accredited laboratories **ICEM and LSAE** for the tests indicated in the certificates Nr. **190/LE1113 and 190/LE1114**.

Este certificado está basado en la evaluación de una única muestra del producto identificado anteriormente. No implica la certificación de toda la producción. / This certificate is based on a single evaluation of one sample of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production.

Firmado por / Signed by: Ángel M. Fernández Director del Área de Ensayos Test Area Manager	Fecha de emisión/Issue date: 08/11/2011 (Documento firmado mediante firma electrónica) / (Document signed by means of electronic signature)
--	---